

## **En bref la lettre officier gendarmerie**

Bonjour,

En PJ, l'écrit d'un officier supérieur de la gendarmerie (info envoyé par Eve P. stopLinky Quiberon)

Je joins aussi le guide SEQUELEC qui est cité dans le document.

Je suis aussi cité, sans être nommé.

Ce qu'il dit est fort pertinent:

- Tableautin en plastique auto extinguible, obligatoire**
- AGCP devrait être calibré selon la puissance souscrite**
- Breaker Linky non conforme, car pas d'interrupteurs autorisés en amont de l'AGCP**
- Illégalité de manipuler à distance un compteur électrique (pour ouvrir l'interrupteur ou modifier la puissance souscrite: voir fiche Promotelec en PJ)**
- Si CPL linky, alors préférer les fils d'alu à ceux de cuivre, sujets à l'échauffement par effet de peau**

Patrice